

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING**UITVOERDER****VASTGOEDEXPERTS****Langvoort 17****2430 Laakdal****+32 14 89 34 76****info@vastgoedexperts.com****BTW BE0667.567.856****KLANT****Naam: TOPO IMMO****Adres: NIEUWSTRAAT 9, 9450 - Denderhoutem (BE)****Tel:****BTW BE: BE0507886852****UITVOERINGSADRES**Uitvoeringsadres: **Vondelen 78, 9450 - Denderhoutem (BE)****RESERVOIR**Ingedeeld: **Niet ingedeeld** | Wand: **Dubbel** | Plaats: **Bovengronds** | Vorm: **Andere** |
Materiaal: **Polyethyleen** Inhoud: **<5000L L** | Jaar plaatsing: **>1995****VISUELE CONTROLE: RESERVOIR**Algemene staat tank: **OK** |**VISUELE CONTROLE: AANSLUITINGEN & LEIDINGEN**Vulbuis: **OK** | Ontluchting: **OK**
Aanvoerleiding: **OK** | Terugvoerleiding: **NIET AANWEZIG** | Filter: **Opmerking: Nvt****TESTEN****NIET VAN TOEPASSING****TOEBEHOREN**Overvulbeveiliging: **Fluit** | Overvulbeveiliging controle: **OK**
Peilmeting: **Mechanisch** | Lekdetectie: **Andere****BESLUIT****De tank mag in dienst blijven.**De volgende controle wordt aangeraden voor: **23/10/2030**

INFORMATIE OVER DE KEURING

Datum keuring: **23/10/2025** | Keurder: **Dieter Geerts** | Erkenningsnummer: **ERK/TS/107621**

HANDTEKENING KEURDER



HANDTEKENING EIGENAAR

Geen handtekening klant

TOEGEVOEGDE FOTO'S

