

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING**UITVOERDER****VASTGOEDEXPERTS****Langvoort 17****2430 Laakdal****+32 14 89 34 76****info@vastgoedexperts.com****BTW BE0667.567.856****KLANT****Naam: NV MediaNot****Adres: Kolonel Begaultlaan 1A/12, 3012 - Leuven (BE)****Tel: (+32)078150077****BTW BE: BE0468763089****UITVOERINGSADRES**Uitvoeringsadres: **Middenstraat 103, 9500 - Geraardsbergen (BE)****RESERVOIR**Wand: **Enkel** | Plaats: **Ondergronds** | Vorm: **Cilinder** | Materiaal: **Staal**Inhoud: **<5000L L** | Jaar plaatsing: **<1995****VISUELE CONTROLE: TOEZICHTSPUT**Algemene staat put: **OK** | Dichtheid put: **OK**Vervuiling in put: **OK** | Deksel put: **OK****VISUELE CONTROLE: AANSLUITINGEN & LEIDINGEN**Vulbuis: **OK** | Ontluchting: **OK**Aanvoerleiding: **OK** | Terugvoerleiding: **AANWEZIG** | Filter: **OK****TESTEN**Watermeting: **0 CM** | Gemeten olie: **0 CM**Onderdruk TESTO: **0 mBAR** | Behaalde druk: **OK** | Ultrasoon SDT: **OK****TOEBEHOREN**Overvulbeveiliging: **Fluit** | Overvulbeveiliging controle: **OK**Peilmeting: **Niet aanwezig** | Lekdetectie: **Niet aanwezig****OPMERKINGEN**

Vorig attest probleem met aanzuigset, is vervangen. .

BESLUIT**De tank mag in dienst blijven.**De volgende controle wordt aangeraden voor: **09/10/2028****INFORMATIE OVER DE KEURING**Datum keuring: **09/10/2023** | Keurder: **Jo Bernaerts** | Erkenningsnummer: **SV05401**

Toegevoegde foto's

