

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

Firma
 naam: ing. Schoonians Steven BV
 straat en nummer: Centrale verwarming - Warmtepompen
 postnummer en gemeente: Zonneboilers - Airconditioning
 tel: gsm: Weverstraat 52
 e-mail: 1761 Roosdaal
 ondernemingsnummer: Tel. 02/582.94.75 - www.schoonianssteven.be
BTW BE 0831.748.274

Klant
☐ eigenaar ☐ gebruiker ☒ syndicus
 naam: T. de J. Jans
 straat en nummer: Appelboomstraat 550
 postnummer en gemeente: 1070 Anderlecht
 tel: gsm:
 e-mail:

volgnummer attest:
TECHNICUS
 naam: Schoonians Steven
 erkenningsnr. SV 04294
 datum controle: 21/08/2025
 arbeidsduur:

adres opslagtank indien verschillend van klant
☐ N.v.t.
 naam contactpersoon:
 straat en nummer:
 postnummer en gemeente:
 tel: gsm:
 e-mail:

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK
 particulier ☒ niet-ingedeeld, inhoud: 1000 L
☐ ingedeeld, inhoud: L
☐ klasse 3 (zie achterkant *1)
☐ klasse 2
☐ klasse 1
☒ ondergronds ☐ groeve ☐ cilindrisch ☒ staal (enkelwandig)
☐ bovengronds ☒ niet toegankelijk ☐ rond ☐ staal (dubbelwandig)
☐ toegankelijk ☐ parallellepipedum ☐ roestvast staal
☐ inkuiping ☐ ovaal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen
☐ andere: ☐ andere kunststoffen ☐ prefabconstructie
 tanknummer:
 datum van plaatsing:
 Gestockeerde product: ☐ gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere :

KENPLAAT* VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)
☐ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van
 merk: fabricagenummer: ☐ n.v.t.
 de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle: ☐ nr. prototypekeuring:
 norm: en lengte:
☐ inhoud: ☐ diameter:
 *Dit is niet de merkplaat of klever die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.172, van titel II van het Vlaamse).

CONTROLE OPSLAGTANK
 vorig certificaat/attest ☐ aanwezig, datum: ☐ niet aanwezig
visuele controle

toezichtspuit/mangat ☒ aanwezig ☐ niet aanwezig	staat toezichtspuit	☒ ok ☐ niet ok	leidingen en toebehoren	aansluitingen (ontluchting, vulling)	☒ ok ☐ niet ok
	dichtheid toezichtspuit	☒ ok ☐ niet ok		staat leidingen (ontluchting, vulling)	☒ ok ☐ niet ok
	staat deksel	☒ ok ☐ niet ok		uitmonding leidingen	☒ ok ☐ niet ok
inkuiping ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t.	verontreiniging	☐ ja ☐ nee	☒ AANWEZIG ☐ NIET AANWEZIG ☒ AANWEZIG ☐ NIET AANWEZIG	staat aanvoer- en terugvoerleiding	☒ ok ☐ niet ok
	waterdicht	☐ ok ☐ niet ok		stookoliefilter	☒ ok ☐ niet ok
	koolwaterstofdicht	☐ ok ☐ niet ok		andere toebehoren:	<u> </u>
opslagtank	algemene staat	☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen: <u> </u>		
	staat wanden (schildering, isolatie,...)	☐ ok ☐ niet ok			
	algemene staat tank	☐ ok ☐ niet ok			
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja ☐ nee			
organoleptische verontreiniging	☐ ja ☐ nee	opmerkingen: <u> </u>			
	<u> </u>				
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering ☐ ok ☐ niet ok					
groeve / prefabconstructie / andere ☐ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok					

beproeving deel I

	aanwezig	niet aanwezig	ok	controle werking	niet ok
waarschuwings- of overvulbeveiligingssysteem (bijlage 5.177, van titel II van het Vlaamse)	☐	☒	☐	☒	☐
water- en slibbemonstering (bijlage 5.174, van titel II van het Vlaamse)	☒	☐	☒	☒	☐
andere:	☐	☒	☐	☐	☒

hoeveelheid water: 1 cm (<6, inwendige inspectie vereist)
 pH: mS/cm (>300 mS/cm, inwendige inspectie vereist)
 geleidbaarheid: mS/cm (>300 mS/cm, inwendige inspectie vereist)
 bezinksel/slib aanwezig: ☐ nee ☐ ja (ja, inwendige inspectie vereist)
☐ ok ☐ niet ok
☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:

potentiaalmeting ☐ n.v.t. (bovengrondse opslagtank) ☐ uitgevoerd: mV (meest positieve waarde), ☐ ok ☐ niet ok
☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:

lekdetectiesysteem (bijlage 5.173, van titel II van het Vlaamse)
☐ ok ☐ niet ok
☐ aanwezig ☐ niet aanwezig
☒ n.v.t.
 op basis van:
☐ fluïdum ☐ onderdruk ☐ overdruk ☐ peilbuis + sensor/detector ☐ andere:

dichtheidsbeproeving
☐ n.v.t. ☒ uitgevoerd
☐ ultrasoon, boven het vloeistofniveau: dBpV
☐ onder het vloeistofniveau: dBpV
☐ overdruk, drukverlies: mbar/h
☒ overdruk, drukverlies: 0 mbar/h
☐ andere methode:

Bevestig in deze ruimte minstens de afdruk van de meting van het elektronisch meettoestel of voeg deze toe als bijlage bij het attest/certificaat.
 De meetwaarden moeten eveneens schriftelijk worden ingevuld.

kathodische bescherming: ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☐ n.v.t.
☐ ok ☐ niet ok opmerkingen:

peilmeting

	aanwezig	niet aanwezig	ok	controle werking	niet ok
peilstok	☒	☐	☒	☒	☐
mechanisch	☐	☒	☐	☐	☒
pneumatisch	☐	☒	☐	☐	☒
hydrostatisch	☐	☒	☐	☐	☒
ultrasoon	☐	☒	☐	☐	☒
andere:	☐	☒	☐	☐	☒

controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)
 corrosiviteit van de bodem – bodemonderzoek: ☐ n.v.t. ☐ vorige onderzoek uitgevoerd op / / , rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee
☐ uitgevoerd op / / , rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee
 kathodische bescherming: ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☐ n.v.t.
☐ ok ☐ niet ok opmerkingen:

onderzoek van de staat van de binnenwand: ☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd
 inwendige inspectie: ☐ ok ☐ niet ok
 niet-destructief onderzoek wanddikte: mm
 opmerkingen:

onderzoek van de staat van de buitenwand: ☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok

opmerkingen:

**De controle met betrekking tot corrosie en kathodische bescherming dient te gebeuren in samenwerking met een milieudeskundige erkend in de discipline bodemcorrosie.

andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden

EINDBEOORDELING
☒ groen De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.
☐ oranje De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.
☐ rood*** De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of laten vullen.

De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:
Periodieke controle ondergronds
Verenigde Streek

***Binnen de veertien dagen nadat een rode merkplaat of klever aangebracht werd maakt de gebruiker of op zijn verzoek de erkende technicus hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater.

WAARSCHUWING
 Niet-ingedeelde inrichting: indien zich een verontreiniging voordoet of lekkage vastgesteld of vermoed wordt, dienen onverwijld alle maatregelen genomen om de schade en versterking van het milieu te beperken. Indien verdere verontreiniging van bodem en grondwater niet onmiddellijk tegengehouden kan worden, wordt de opslaginstallatie buiten gebruik gesteld en wordt de houder geleidigd. In dit laatste geval wordt de toezichthouder onmiddellijk verwittigd. Behalve in het geval van een ernstige verontreiniging en wanneer de voortschrijdende schade aan de bodem en/of de grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te beperken. Vloeistoflekken die aanleiding hebben gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de openbare riolering, in de oppervlaktewateren, in de grondwaters of op naburige eigendommen dienen onmiddellijk voor de exploitant aangegeven te worden aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, aan de gouverneur van de provincie en aan de burgemeester.

De eerstvolgende controle moet gebeuren vóór 21/08/2025 voor kennisname
 handtekening erkend technicus handtekening klant

Meer informatie over de regelgeving inzake stookolietanks vindt u op <http://www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch/faq/stookolietanks/>.