

Bureau voor Technische Inspecties v.z.w.

-----Erkend controleorganisme, derde partij-----

Maaltecenter Blok G Derbystraat 345 B 9051 Gent

Tel : 09 / 242 92 00 Fax : 09 / 282 47 77

BTI

Bureau voor Technische Inspecties v.z.w.

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

VERSLAG NR.: 2010032411313 ADRES INSTALLATIE: Grootstraat 23
Datum van verslag: 24-09-2010 9620 Zottegem
Datum van onderzoek: 24-09-2010
U. ref.:
O. ref.:
Stroomleverancier: Erando
Ref.:
Teller nr.:
Index:

EIGENAAR:
Adres:
OPDRACHTGEVER: [REDACTED]
Adres:
INSTALLATEUR:
Adres:
BTW OF IK:

Aard van het onderzoek: ☒ gelijkvormigheidsonderzoek ☐ controlebezoek volgens:

☒ (AREI art. 270) ☐ (AREI art. 271) ☐ (AREI art. 276) ☒ (Voorschr. stroomlev.)

Aard installatie: ☒ Nieuwe ☐ Uitbreiding ☐ Werf ☐ Verzwaring

Aard van de locatie: 45 appartement 5

Omschrijving aansluiting: ☒ Ondergronds ☐ Bovengronds

Type van aardelektrode: ☒ Lus ☐ Baren ☐ Pennen

Voedingskabel hoofdbord: 2 X 10 mm²

Bescherming van de aansluiting: 40 A

Aansluiting: Spanning: 230 V

Alg. schakelaar: type: 20A 40A-300mA-2P

Elektrische installatie: ☐ Vóór ☒ Na ☐ 1.10.81 ☐ 1.1.83 ☒ AREI art.86 ☐ AREI art.87 ☐ AREI art.88 ☐ AREI art.95 ☐ AREI art.

Aantal borden: 1

Aantal eindstroombanen: 10

RA: 10 Ohm

RI tot 130 Mohm

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: zie situatieplan (s) en ééndraadschema 's) die integraal deel uitmaken van dit verslag en werden gezien en getekend in uitvoering van art. 269 (M.B. 27 Juli 1981).

Vastgestelde inbreuken, opmerkingen en / of nota's:

- Geen

- Nota = 3.22/19.8/19.9

Bestuit:

- ☒ De installatie is conform. De algemene DS werd verzegeld. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 24-09-2015 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- ☐ De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform
- ☐ De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____
- ☐ De installatie is niet conform.

DE AGENT ONDERZOEKER

DE DIRECTEUR

Document DS26 V4 03/07/2008

Deze inspectie werd uitgevoerd onder accreditatie: BELAC 131

028735

INNOVATIEVE TECHNIEKEN IN DE ELECTRISCHE INSTALLATIE