

ANTWERPEN
Sneepsraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

RTV BRUSSEL
Kerksteenvweg 75
1190 Brussel
Tel 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

U. ref. _____

VERSLAG NRE 2102141510 3

ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: A. P. van der Loo 4/18

ADRES INSTALLATE: D. 24/11. 8

EIGENAAR: [REDACTED]

Adres: [REDACTED]

OPDRACHTGEVER: [REDACTED]

Adres: _____

INSTALLATEUR: P. N. L.

Adres: _____

BTW of IK: A-5431 E32 806

Van het onderzoek: 15.11.2013 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:
Wet Arbeid 1974 (AR) art. 376bis (ARAB art. 262) (C.B.A. 12-2012) (C.R. art. 231) (Verschr. DNB)

Algemeen: Wijziging - Voorruip - Verzwaring - Verkoop weoneenheid: Type der lokalen: Appt. A-8

Werk: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1-1-83 AREI art.86

Spanning 2 x 2.5 kV

Schema: 

Aantal eindstroombanen: 13; RA: 5,00 Ohm; RI tot 7,50 MOhm

De invloedsfactoren: *2.1. Eigenaarschap*

Solving: _____

~~20 November~~

HOOFDE CONTROLES: zie verso

GESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS. _____

CHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde. (1)

1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de eendaads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. (art. 271 AREI) alsook vóór de Ingebruikname van elke belangrijke

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 15-12-2023
wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder verhoging wordt voldaan aan de vastgestelde instructies en de gasfaste maatregelen geltezen worden opaan

Betroefde niet opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op

AGENT-ONDERZOEKER: *PA 1* De directeur, *PA*

naam + handtekening *Prab L*   

U.S. 382-02/2013

