

Bijlage 12

Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiele eenheid




Polderstraat 6, 9470 Denderleeuw

woning, halfopen bebouwing

identificatiecode: 41011-G-OMV_2022114537/EP17848/A001/D03/SD001

Energie label



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: **14-06-2024**

Handtekening:

JONAS BAVEGHEMS

EP17848

Dit certificaat is geldig tot en met **14 juni 2034**.

Energieprestatie- en binnenklimaatseisen bij aanvraag vergunning**E-peil**☒ Het E-peil voldoet.

E13

Eis = BEN

E30

Andere eisen

- | | |
|---|--|
| ☒ Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden: | ☒ Het S-peil (S24) voldoet . |
| ☒ Vloeren | ☒ Het risico op oververhitting is beperkt . |
| ☒ Muren | ☒ Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie. |
| ☒ Vensters | ☒ Er is niet voldaan aan de ventilatievereisten. |
| ☒ Dak | |
| ☒ Andere constructiedelen | |

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	22/09/2022
Datum einde van de werken	-
Datum ingebruikname	30/06/2024
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	5.188
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	51
Beschermde volume (m ³)	841
Verliesoppervlakte (m ²)	422
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	241
Infiltratiedebiet (m ³ /h m ²)	3,51
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,34
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	1.337
Gebouw-id / gebouweenheid-id	31577290 / 31586035

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energieneutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:

JONAS BAVEGHEMS
1700 DILBEEK
EP17848

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be