

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.: 167484
Cont.pers.: DE KONINCK JOLENE
Tel.: -
Fax: -
GSM: 0468/56.38.13
e-mail: info@bar-co.be



ProKo.: LS01
Verslagnr.: 6268214
Voorl. verslagnr.:
Datum: 18/06/2024

Klant / Opdrachtgever:

BAR-CO ELECTRICS & TECHNICS
BERGAFSTRAAT 28
9550 HILLEGEM

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE

INSTALLATIE OP LS OF ZLS

(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie

(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 Agent-bezoeker: 60 MOENS JURGEN
Eigenaar/beheerder/uitbater: Naam: Adres: HELDERGEMSTRAAT 220 A HELDERGEM 9450
Installateur/verantw. werk: Naam: BAR-CO ELECTRICS & TECHNICS Adres: BERGAFSTRAAT 28 HILLEGEM 9550 B.T.W.: BE0.795.108.901
Adres installatie: Private HS-cabine: NEE
Type installatie: Woonenheid en schoonheidsinstituut (zonder personeel) Toestel/Install. ID: VAN DE WIELE-GEENS
EAN nr.: ONBEKEND Netbeheerder: FLUVIUS Teller nr.: 16172223 Nachtteller nr.:

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
Type: controlebezoek (hfst. 6.5)

gelijkvormigheidscontrole ná ingebruikname belangrijke wijziging/uitbreiding (hfst.6.4)

Installatiedatum: ☐ vóór 01/10/1981 ☒ tussen 01/10/1981 en 01/06/2020 ☐ tussen 01/06/2020 en 01/06/2023 ☐ vanaf 01/06/2023

Afwijkingen: deel 8 Boek 1 : niet toegepast en punt 1 van onderafdeling 6.5.8.1: toegepast

Datum: 05/06/2024 Volgende controle binnen 60 maand of uiterlijk vóór 30/06/2029

Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: aanwezig	Aansluiting:	Wachtbuis:	Isolatieplaat:
Nom. spanning: 3N400V	Max. beveiliging: 40A	Hoofdbeveiliging: aut. 4p 25A	Alg. scheidingsschak.: alg.diff.schakelaar
Meter-bordverbinding:	kabeltype: VOB	aantal geleiders: 4	doorsnede: 10 mm ²
Voedingsbekabeling:	kabeltype:	aantal geleiders:	doorsnede: mm ²
Aardverbinding: aard:	individueel	bereikbaarheid: in orde	
Aardelektrode: type:	lus	sectie: Pb+10 mm ²	
Diff. schakelaar: algemene:	4p 40A/300mA	bijkomende: 4p 40A/300mA; 4p 40A/30mA; 4p 40A/30mA; 4p 40A/300mA; 4p 40A/30mA; 4p 40A/30mA; 2p 25A/30mA	
Eéndraadschema en situatieplan: zie bijlage	referentie:		
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: in orde		Staat vast of - opgesteld materieel: in orde	
Aanwezige bijzondere installaties: ☐ PV ☐ zwembad ☐ sauna		☐ voeding elektrisch voertuig ☐ -	
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V.		☐ verlichting ☐ -	
☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd -		☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding	
Aantal borden: 4	Aantal eindstroombanen, incl reserve:	1 + 12 + 27 + 9	

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: 0,63 MOhm Spreidingsweerstand: 18,13 Ohm
Testknop diff.schak.: in orde Controle foutlus: in orde Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde

Bescherming tegen overstroom: in orde

Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I: in orde

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N De veiligheidsverlichting maakt geen deel uit van dit onderzoek.

I Geen.

BESLUIT

- De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.
De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hogervermelde datum volgende controle**.
De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.
De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

Voor de Technisch Directeur,

 **Jurgen Moens**
0475/45.23.82
Jurgen.Moens@ocb.be

Ir. G. Croes

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Lees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf