

ATECON vzw
Prins Boudewijnlaan 43 – bus 10
2650 Edegem
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be



ATECON



N°618-INSP

KEURINGSVERSLAG

Algemene gegevens :

Verslag N°: 9002330
 Inspecteur: Vanden Berghe Steve
 Controle volgens AREI. art.: 86, 270
 Type keuring: Indienststellingsonderzoek

Datum verslag: 02/12/2019
 Datum keuring: 29/10/2019
 Keuring N°: 20194665
 Aanwezigen:

Adres- en onderzoeksgegevens :

Plaats van het onderzoek: Heuvel 16 , 9320 NIEUWERKERKEN (AALST)
 Distributienetbeheerder: Fluvius

Teller n°: 5705334
 Index teller: Dag: 71752,00

Nacht:

EAN-code:

Naam opdrachtgever: ALFA SUN

Adres opdrachtgever: Mallaardstraat 9, 9400 NINOVE

Naam eigenaar:

Adres eigenaar: HEUVEL 16 9320 AALST

Installateur: ALFA SUN

BTW-n° of ID:

Type lokaal: PV INSTALLATIE

Algemene gegevens elektrische installatie:

Nominale spanning: 1 x 400V + N (230V)
 Type electrode: Lus

Max. beveiliging: 3 x 40 A
 # verdeelborden: 1

Meter – bord verbinding: XFVB 2 x 10 mm²
 # eindstroombanen: 1

Differentieelschakelaars:

In:	IA:	#p:	Type:	Lcu:	Test:	X2,5:
40 A	300mA	2	A	3000 A	OK	OK
63 A	30mA	2	A	3000 A		

Beschrijving van de installatie:

Beveiligde en # kringen:
 ALLE KRINGEN ALGEMEEN + PV INSTALLATIE # 1

Bescherming:
 C2P20A4500A

Sectie:
 2,5mm²

Metingen, proeven en visuele controles:

Ra:	0,12	Ohm	Alg. isolatieweerstand:	5,72	MOhm	Aardingscontinuïteit:	OK
Directe aanraking:	OK		Indirecte aanraking:	OK		Alg. visuele controle:	OK
Correcte schema's:	OK		Equipotentiale verbindingen:	NVT		Vaste toestellen:	OK

Vaststellingen (Inbreuken, opmerkingen en nota's) Zie bijlage

Besluit: De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. De volgende periodieke controle is te voorzien voor: 29/10/2044 (art. 271).
 Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.

Aantal bijlagen:

Ééndraadschema's: JA

Situatieschema's: JA

Andere:

De inspecteur,
 Vanden Berghe Steve



ATECON vzw
 Prins Boudewijnlaan 43 bus 10
 2650 Edegem
 BTW BE0408 677 925
 info@atecon.be

Visum DNB (art. 270)

ATECON vzw
Prins Boudewijnlaan 43 – bus 10
2650 Edegem
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be

**VASTSTELLINGEN: Inbreuken**

Geen inbreuken vastgesteld

VASTSTELLINGEN: Opmerkingen

Geen opmerkingen

VASTSTELLINGEN: Nota's

Nota's algemeen :

- 1.10. : Enkel de zichtbare en bereikbare gedeelten van de installatie werden gecontroleerd.
- 1.11. : Tijdens het onderzoek werden geen schakelaars, plinten, contactdozen, ... geopend.

Extra inbreuken :

OMSCHRIJVING PV INSTALLATIE:

OMVORMER SOLAR EDGE SE 4000H
NOMINAAL AC VERMOGEN 4000W
SN: SJ0919-0731F4E47-27

16 X PANELEN PANASONIC 325Wp FB
TOTAAL GEINSTALLEERD VERMOGEN 5200W
16 X P500 OPTIMIZER

Dit rapport met nummer 9002330 vervangt het vorige met nummer 900233 hetgeen eveneens vervalt.

Raadgevingen

- A. Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
- b. In het dossier dient elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie vermeld te worden.
- c. Onmiddellijk het FOD Economie, Directie Elektrische Energie, in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
- d. Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

ATECON vzw
Prins Boudewijnlaan 43 - bus 10
2650 Edegem
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be




N°618-INSP

Algemene gegevens :

Verslag N°: 9002330
Inspecteur: Vanden Berghe Steve
Controle volgens AREI. art.: 86, 270
Type keuring: Indienstellingsonderzoek

Datum keuring: 29/10/2019
Keuring N°: 20194665
Aanwezigen:

SITUATIESCHEMA

Handtekening aanvrager:

Handtekening inspecteur: