

**CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING****UITVOERDER****VASTGOEDEXPERTS****Langvoort 17****2430 Laakdal****+32 14 89 34 76****info@vastgoedexperts.com****BTW BE0667.567.856****KLANT****Naam: Nadine De Smet****Adres: Opgeeststraat 14****9470 - Denderleeuw (BE)****Tel: +32474906423****BTW BE: Particulier****UITVOERINGSADRES**Uitvoeringsadres: **Krepelstraat 35, 9400 - Denderwindeke (BE)****RESERVOIR**Ingedeeld: **Niet ingedeeld** | Wand: **Enkel** | Plaats: **Ondergronds** | Vorm: **Cilinder** |  
Materiaal: **Staal** Inhoud: **<5000 L** | Jaar plaatsing: **<1995****VISUELE CONTROLE: TOEZICHTSPUT**Aanwezig: **Ja** | Algemene staat put: **OK** | Dichtheid put: **OK**  
Vervuiling in put: **OK** | Deksel put: **OK****VISUELE CONTROLE: AANSLUITINGEN & LEIDINGEN**Vulbuis: **OK** | Ontluchting: **OK**  
Aanvoerleiding: **OK** | Terugvoerleiding: **AANWEZIG** | Filter: **OK****TESTEN**Water- en slibbemonstering: **Niet uitgevoerd**  
Opmerking: **Nvt**Watermeting: **0 CM** | Gemeten olie: **50 CM**  
Onderdruk TESTO: **50 mBAR** | Behaalde druk: **OK** | Ultrasoon SDT: **OK****TOEBEHOREN**Overvulbeveiliging: **Fluit** | Overvulbeveiliging controle: **OK**  
Peilmeting: **Niet aanwezig** | Lekdetectie: **Niet aanwezig****BESLUIT****De tank mag in dienst blijven.**De volgende controle wordt verplicht voor: **27/11/2030**

## INFORMATIE OVER DE KEURING

Datum keuring: **27/11/2025** | Keurder: **Dieter Geerts** | Erkenningsnummer: **ERK/TS/107621**

HANDTEKENING KEURDER

HANDTEKENING EIGENAAR

Geen handtekening klant

## TOEGEVOEGDE FOTO'S

