

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

UITVOERDER

VASTGOEDEXPERTS
Langvoort 17
2430 Laakdal
+32 14 89 34 76
info@vastgoedexperts.com
BTW BE0667.567.856

KLANT

Naam: ██████████
Adres: Steenweg 136
9470 - Denderleeuw (BE)
Tel: ██████████
BTW BE: Particulier

UITVOERINGSADRES

Uitvoeringsadres: **Steenweg 136, 9473 - Welle (BE)**

RESERVOIR

Ingedeeld: **Niet ingedeeld** | Wand: **Dubbel** | Plaats: **Bovengronds** | Vorm: **Andere** |
Materiaal: **Staal** Inhoud: **<5000L L** | Jaar plaatsing: **<1995**

VISUELE CONTROLE: RESERVOIR

Algemene staat tank: **OK** |

VISUELE CONTROLE: AANSLUITINGEN & LEIDINGEN

Vulbuis: **OK** | Ontluchting: **OK**
Aanvoerleiding: **OK** | Terugvoerleiding: **AANWEZIG** | Filter: **OK**

TESTEN

NIET VAN TOEPASSING

TOEBEHOREN

Overvulbeveiliging: **Fluit** | Overvulbeveiliging controle: **OK**
Peilmeting: **Mechanisch** | Lekdetectie: **Niet aanwezig**

BESLUIT


De tank mag in dienst blijven.

De volgende controle wordt aangeraden voor: **09/12/2030**

INFORMATIE OVER DE KEURING

Datum keuring: **09/12/2025** | Keurder: **Dieter Geerts** | Erkenningsnummer: **ERK/TS/107621**

HANDTEKENING KEURDER



HANDTEKENING EIGENAAR

Geen handtekening klant

TOEGEVOEGDE FOTO'S

