



**VINÇOTTE CERTIGO vzw**

Erkend Controleorganisme  
 Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België  
 BTW: BE 0821.076.888 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 19 0016 0117 0512 • BIC: GEBABEBB

Verslag nr. 701009541003

- Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent Tel: +32 9 244 77 11 [gent@vincotte.be](mailto:gent@vincotte.be)
- Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde Tel: +32 2 674 57 11 [brussels@vincotte.be](mailto:brussels@vincotte.be)
- Noordersingel 23, 2140 Antwerpen Tel: +32 3 221 86 11 [antwerpen@vincotte.be](mailto:antwerpen@vincotte.be)
- Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux Tel: +32 81 432 611 [gembloux@vincotte.be](mailto:gembloux@vincotte.be)



CN **039755**

Resi code : 1

**PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

Verantwoordelijke voor de werken :	Installatie :	Eigenaar of beheerder :
Naam, voornaam : <u>ARRA NV</u>	Naam, voornaam : .....	Naam, voornaam : .....
Ident. Kaart nr. : .....	Adres : <u>St-Jobshoofd 159 bus 11</u>	Adres : <u>7 D.E.M</u>
BTW nr.: BE <u>0446-774-476</u>	Post nr. + Stad : <u>9300 Aarst</u>	Post nr. + Stad : .....
	Tel. : .....	Tel. : .....

**Basis van het onderzoek :** Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

<input checked="" type="checkbox"/> Art 270 <input checked="" type="checkbox"/> ingebruikname <input type="checkbox"/> wijziging <input type="checkbox"/> uitbreiding	<input checked="" type="checkbox"/> Art 86 <input type="checkbox"/> Art 271 bis <input checked="" type="checkbox"/> <b>Wooneenheid</b>
<input type="checkbox"/> mobiel <input type="checkbox"/> tijdelijk	<input type="checkbox"/> Art 87 <input type="checkbox"/> Art 278
<input type="checkbox"/> Art 271 <input type="checkbox"/> periodiek <input type="checkbox"/> controle <input type="checkbox"/> .....	<input type="checkbox"/> Art 88 <input type="checkbox"/> Art .....
<input type="checkbox"/> Art 276 : verzwaren	<input type="checkbox"/> Art 276bis : verkoop van een wooneenheid
	<input type="checkbox"/> Art ... <input type="checkbox"/> Art .....
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Huishoudelijke werkeenheid</b>
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Gemeenschappelijke delen</b>
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Werkeenheid</b>

**Algemene gegevens elektrische installatie :**

Gegevens verdelers	EAN <u>541448260015941453</u> <input type="checkbox"/> EAN niet meegedeeld <input type="checkbox"/> kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.: ..... meterstand dag : ..... nacht : ..... <input type="checkbox"/> kWh excl. nacht meter : .....
Gegevens installatie	Bescherming aansluiting (A) : <input type="checkbox"/> 020 <input type="checkbox"/> 025 <input type="checkbox"/> 032 <input checked="" type="checkbox"/> 040 <input type="checkbox"/> 050 <input type="checkbox"/> 063 <input type="checkbox"/> 080 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> .....
	nr. : ..... meterstand : .....
	Ontworpen voor U <sub>N</sub> : <input checked="" type="checkbox"/> 230 V <input type="checkbox"/> 3x230 V <input type="checkbox"/> 3N400 V <input type="checkbox"/> .....
Beschrijving installatie <input checked="" type="checkbox"/> zie bijlage(n)	Maximale nominale stroom (A) : <input type="checkbox"/> 020 <input type="checkbox"/> 025 <input type="checkbox"/> 032 <input checked="" type="checkbox"/> 040 <input type="checkbox"/> 050 <input type="checkbox"/> 063 <input type="checkbox"/> 080 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> .....
	Type aardelektrode : <input checked="" type="checkbox"/> aardingslus <input type="checkbox"/> pen / baar <input type="checkbox"/> .....
	Voedingsleiding hoofdbord : <u>4</u> X <u>40</u> mm <sup>2</sup> - Type : <u>YUB</u> .....
	Algemene differentieelstroominrichting : <u>40</u> A / <u>300</u> mA Aantal borden : <u>1</u> Aantal eindstroombanen : <u>17</u> .....

**Metingen - testen - controles - verzegeling :**

<input checked="" type="checkbox"/> Rechtstreekse aanraking	<input checked="" type="checkbox"/> Onrechtstreekse aanraking	<input checked="" type="checkbox"/> Montage	<input type="checkbox"/> Toestellen	<input checked="" type="checkbox"/> Materieel	<input checked="" type="checkbox"/> I>/doorsnede	<input checked="" type="checkbox"/> Schema's
<input checked="" type="checkbox"/> Aardingsweerstand : <u>1,95</u> Ω	<input checked="" type="checkbox"/> Algemeen isolatieniveau : <u>365</u> MΩ	<input type="checkbox"/> Controle foutlus	<input checked="" type="checkbox"/> Aardingscontinuïteit	<input type="checkbox"/> Test diff.		
Differentieelstroominrichting : <input type="checkbox"/> was verzegeld <input checked="" type="checkbox"/> werd verzegeld <input type="checkbox"/> werd niet verzegeld <input type="checkbox"/> kan niet verzegeld worden						

**Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)**

Inbreuken Nieuwe installatie	
<input type="checkbox"/> Nihil	
Inbreuken Bestaande installatie	
<input type="checkbox"/> Nihil	
Opmerkingen	Visum DNB of aangestelde
<input type="checkbox"/> Nihil	

**Besluit(en) :**

<input checked="" type="checkbox"/> De nieuwe installatie	<input checked="" type="radio"/> voldoet	<input type="radio"/> voldoet niet	aan het AREI.	De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór <u>7.6.2016</u> <input type="checkbox"/> door hetzelfde erkend organisme (*).
<input type="checkbox"/> De bestaande installatie	<input type="radio"/> voldoet	<input type="radio"/> voldoet niet	aan het AREI.	

**Agent bezoeker :**

Naam : Tonneler B Agent nr. : 3521 Datum : 16/11/2016

Bijlage(n) :  Situatieschema('s) : 5  Eéndraadsschema('s) : 5  .....

Voor de directeur generaal : Handtekening

*(\*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.*



**GETUIGSCHRIFT AF TE LEVEREN AAN DE AARDGASDISTRIBUTIENETBEHEERDER (DNB)  
VOOR HET OPENEN VAN DE GASMETER OVEREENKOMSTIG  
HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 JUNI 1971**

Ondergetekende : Naam : *Markus* Voornaam : *Walter*  
Vertegenwoordiger van de onderneming : *Arcoflex* B.T.W. nr: *0402556772*  
Straat : *Broekstraat* Nr. *35* Bus :  
Postcode : *9454* Gemeente : *Kerkstede* Tel: Fax:  
( in geval van onderaanneming, voor rekening van de firma: )  
Adres + tel: )

bevestigt formeel en garandeert hierbij de gasinstallatie  
**nieuwe installatie / nieuw gedeelte van installatie** ( het onnodige schrappen ) volgens het plan hierna  
in het gebouw gelegen te : Straat : *Broekstraat* Nr. *35* Bus : *16* Verdieping: *1*

Postcode : *9454* Gemeente : *Aard*  
Gasmeter merk: *Ekhon* gasmeter nummer: 

3	2	7	5	3	2	8	8		
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

voor rekening van : Naam : *Imma Prada* Voornaam :  
Straat : *Stationsweg* Nr. *1* Bus : *73*  
Postcode : *9000* Gemeente : *Beal*

- te hebben geplaatst volgens de betrokken voorschriften die momenteel van toepassing zijn, waaronder de normenreeksen NBN D 51 en NBN B 61 en de technische aanbevelingen van KVBG en Cerga. Deze normen en regels van goed vakmanschap hebben zowel betrekking op de leidingen als op de toestelgebonden eisen, zoals de toevoer van verse verbrandingslucht en de afvoer van de verbrandingsproducten. Alleen gastoestellen conform de specifieke normen van aardgastoestellen zijn aangesloten op de binneninstallatie.
- te hebben beproefd op dichtheid.

**Dit getuigschrift moet aan de aardgasdistributienetbeheerder overhandigd worden vóór deze de gasmeter opent.**

<b>Voorbehouden aan de installateur:</b> Ik verklaar dat ik een "Cerga-professionele gasinstallateur" ben <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> neen Indien ja: Cerga nr: <i>01-03434-N</i>	<b>Voorbehouden aan de DNB:</b> ..... ..... .....
---	--

Datum: *23/07/2016*

Handtekening + naam  
*Walter*

Bijlage(n) .....

**ISOMETRISCH SCHEMA VAN DE INSTALLATIE**

Duid volgende elementen aan op het isometrisch schema: de gasmeter, de leidingen met materiaalsoort (Koper-Staal-PE), hun diameter en lengte (m), de knooppunten aangeduid d.m.v. hoofdletters A, B, ..., het soort toestellen met merk, type en vermogen (kW).  
Dit schema mag vervangen worden door een schema/ plan dat minstens dezelfde gegevens bevat.

