

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING**UITVOERDER****VASTGOEDEXPERTS****Langvoort 17****2430 Laakdal****+32 14 89 34 76****info@vastgoedexperts.com****BTW BE0667.567.856****KLANT****Naam:** [REDACTED]**Adres: Steenweg 136****9470 - Denderleeuw (BE)****Tel: +32473610708****BTW BE: Particulier****UITVOERINGSADRES**Uitvoeringsadres: **Steenweg 136, 9473 - Welle (BE)****RESERVOIR**Ingedeeld: **Niet ingedeeld** | Wand: **Dubbel** | Plaats: **Bovengronds** | Vorm: **Andere** |
Materiaal: **Staal** Inhoud: **<5000L L** | Jaar plaatsing: **<1995****VISUELE CONTROLE: RESERVOIR**Algemene staat tank: **OK** |**VISUELE CONTROLE: AANSLUITINGEN & LEIDINGEN**Vulbuis: **OK** | Ontluchting: **OK**
Aanvoerleiding: **OK** | Terugvoerleiding: **AANWEZIG** | Filter: **OK****TESTEN****NIET VAN TOEPASSING****TOEBEHOREN**Overvulbeveiliging: **Fluit** | Overvulbeveiliging controle: **OK**
Peilmeting: **Mechanisch** | Lekdetectie: **Niet aanwezig****BESLUIT****De tank mag in dienst blijven.**De volgende controle wordt aangeraden voor: **09/12/2030**

INFORMATIE OVER DE KEURING

Datum keuring: **09/12/2025** | Keurder: **Dieter Geerts** | Erkenningsnummer: **ERK/TS/107621**

HANDTEKENING KEURDER



HANDTEKENING EIGENAAR

Geen handtekening klant

TOEGEVOEGDE FOTO'S

