



☒ 1652 ALSEMBERG, Halsendallaan 5
Tel. (02) 380 52 71
Fax (02) 380 89 86

**CONFORMITEITSONDERZOEK
VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

☐ 8500 KORTRIJK, Meensestraat 41
Tel. (056) 35 76 76
Fax (056) 35 68 87

App-gelykbeers

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen
Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.)

Inrichtingen van : *VAN ROSSEM*
Plaats van onderzoek : *LEBEKE 74 9450 DEHDERHOUTEN*
Installateur : *VAN CROMPHAUT OUTER-HINDVE*
- B.T.W.-nummer : *735.181.605*
- of identiteitskaartnr. : uitgereikt te op datum van :
Aard van de inrichting : *N.I. Rend* Stroomleveraar : *Electabel*
Agent-Onderzoeker : *BRUIER H.* Datum van onderzoek : *09-07-2003*

- Bedrijfsspanning	<i>2x230V</i>	- Beschrijving van de stroombanen :
- Doorsnede voedingskabel	<i>10mm</i>	
- Algemene bescherming	<i>-</i>	<i>3x2P ondermaat 16A 1.5x2.5mm²</i>
- Type algemene schakelaar	<i>-</i>	
- Type aardelektrode(s)	<i>lus</i>	<i>7x2P u 25A 2.5mm</i>
- Aardspreidingsweerstand	<i>4Ω</i>	
- Algemene isoleringsweerstand	<i>>2MΩ</i>	<i>1x2P u 25A 6mm</i>
- Aantal borden en eindstroombanen	<i>1112</i>	
- Algemene differentieelschakelaar	<i>40k3A-2P</i>	
- Bijkomende differentieelschakelaar(s)	<i>40k3A-2P</i>	

- de differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de spreidingsweerstand van de aardelektrode.
- de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden die ze beschermen.
- verwarmingstoestellen : */*

Vastgestelde inbreuken :

geen

*D.I.A.N
ds
12/07/03*

De elektrische installatie werd conform bevonden aan de bovenvermelde voorschriften; de algemene differentieelschakelaar werd verzegeld; het eendraadsschema en het situatieschema werd voor gezien getekend.

Volgend controleonderzoek uiterlijk op *09-07-2008*

Brui

Agent-Onderzoeker,

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

1. Dit PV dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
2. Elke wijziging van de installatie dient in het dossier te worden vermeld.
3. Elk ongeval door personen overkomen te wijten aan de elektrische installatie dient zonder verwijl te worden gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Elektrische Energie.

Vakje voorbehouden aan de distributeur :

Klantnr. :

Visa : datum :/...../.....



☒ 1652 ALSEMBERG, Halsendallaan 5
Tel. (02) 380 52 71
Fax (02) 380 89 86

**CONFORMITEITSONDERZOEK
VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

☐ 8500 KORTRIJK, Meensestraat 41
Tel. (056) 35 76 76
Fax (056) 35 68 87

App. verdieping.

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen
Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.)

Inrichtingen van : VAN ROSSEM
Plaats van onderzoek : LEBERE 74 9480 DEHDERHOUTEN
Installateur : VAN CROMPHOUT OUTER-HINOVE
- B.T.W.-nummer : 735.191.605
- of identiteitskaartnr. : uitgereikt te op datum van :
Aard van de inrichting : N.I. Zand Stroomleveraar : Electrobel
Agent-Onderzoeker : BRUIER, H Datum van onderzoek : 04-07-2003

- Bedrijfsspanning	<u>2 x 230 v.</u>	- Beschrijving van de stroombanen :
- Doorsnede voedingskabel	<u>10 mm²</u>	<u>5 x 2P automaat 16A, 1.5 x 2.5 mm²</u>
- Algemene bescherming	<u>-</u>	<u>5 x 2P " 2.5A, 2.5 mm²</u>
- Type algemene schakelaar	<u>-</u>	<u>1 x 2P " 2.5A, 6 mm²</u>
- Type aardelektrode(s)	<u>4 x 2</u>	
- Aardspreidingsweerstand	<u>> 2 MΩ</u>	
- Algemene isoleringsweerstand	<u>21 MΩ</u>	
- Aantal borden en eindstroombanen	<u>40/0.3A-2P</u>	
- Algemene differentieelschakelaar	<u>40/0.3A-2P</u>	
- Bijkomende differentieelschakelaar(s)		

- de differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de spreidingsweerstand van de aardelektrode.
- de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden die ze beschermen.
- verwarmingstoestellen : /

Vastgestelde inbreuken :

geen

DION
ok
10/07/03

De elektrische installatie werd conform bevonden aan de bovenvermelde voorschriften; de algemene differentieelschakelaar werd verzegeld; het eendraadsschema en het situatieschema werd voor gezien getekend.

Volgend controleonderzoek uiterlijk op 04-07-2008

Agent-Onderzoeker,

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

1. Dit PV dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
2. Elke wijziging van de installatie dient in het dossier te worden vermeld.
3. Elk ongeval door personen overkomen te wijten aan de elektrische installatie dient zonder verwijl te worden gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Elektrische Energie.

Vakje voorbehouden aan de distributeur :
Klantnr. :
Visa : datum :/...../.....