

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

Firma		Ing. Schoonians Steven BV	
naam:	Centrale verwarming - Warmtepompen		
straat en nummer:	Zonneboilers - Airconditioning		
postnummer en gemeente:	Weverstraat 52		
tel:	gsm: -1761 Roosdaal		
e-mail:	Tel: 02/582.94.75 - www.schoonianssteven.be		
ondernemingsnummer:	BTW-BE-0834.748.274		

Klant		volgnummer attest:	
☒ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus	☒ particulier ☐ onderneming		
naam:	TOPO IMMO		
straat en nummer:	NIEUW STRAAT 9		
postnummer en gemeente:	3450 DENDERHOEVEN		
tel:	054 33 39 33 gsm:		
e-mail:	FACTURATIE@TOPO-IMMO.BE		

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK			
particulier		onderneming:	
☒ niet-ingedeeld, inhoud: 300 L		☐ ingedeeld, inhoud: L	
☐ ingedeeld, inhoud: L		☐ klasse 3 (zie achterkant *1)	
☐ klasse 2		☐ klasse 2	
☐ klasse 1		☐ klasse 1	
☐ ondergronds	☐ groeve	☐ cilindrisch	☐ staal (enkelwandig)
☒ bovengronds	☐ niet toegankelijk	☐ rond	☐ staal (dubbelwandig)
	☐ toegankelijk	☐ parallellepipedum	☐ roestvast staal
	☒ inkuiping	☐ ovaal	☐ gewapend thermohardende kunststoffen
	☐ andere:	☒ andere:	☒ andere kunststoffen
			☐ prefabconstructie
datum van plaatsing:		tanknummer:	
Gestockeerde product: ☒ gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere :			

KENPLAAT* VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)	
☐ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van	
merk:	fabrieksnummer:
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:	☐ nr. prototypekeuring: ☐ n.v.t.
norm:	
☐ inhoud:	☐ diameter:
	en lengte:
*Dit is niet de merkplaat of klever die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.17.2, van titel II van het Vlaamse).	

CONTROLE OPSLAGTANK			
vorig certificaat/attest ☐ aanwezig, datum: ☒ niet aanwezig			
visuele controle			
toezichtspuit/mangat	staat toezichtspuit	☐ ok ☐ niet ok	leidingen en toebehoren
☐ aanwezig ☒ niet aanwezig	dichtheid toezichtspuit	☐ ok ☐ niet ok	
	staat deksel	☐ ok ☐ niet ok	
inkuiping	verontreiniging	☐ ja ☐ nee	aansluitingen (ontluchting, vulling) ☒ ok ☐ niet ok staat leidingen (ontluchting, vulling) ☒ ok ☐ niet ok uitmonding leidingen ☒ ok ☐ niet ok staat aanvoer- en terugvoertleiding ☒ AANWEZIG ☐ NIET AANWEZIG ☒ ok ☐ niet ok stookoliefilter ☒ AANWEZIG ☐ NIET AANWEZIG ☒ ok ☐ niet ok andere toebehoren:
☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t.	waterdicht	☐ ok ☐ niet ok	
	koolwaterstofdicht	☐ ok ☐ niet ok	
	algemene staat	☐ ok ☐ niet ok	
opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie,...)	☒ ok ☐ niet ok	opmerkingen:
	algemene staat tank	☒ ok ☐ niet ok	
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja ☒ nee	
	organoleptische verontreiniging	☐ ja ☒ nee	
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering		☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen:
groeve / prefabconstructie / andere		☐ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen:

beproeving deel I			
waarschuwing- of overvulbeveiligings-systeem (bijlage 5.17.7, van titel II van het Vlaamse)	aanwezig	niet aanwezig	controle werking
	☐	☐	ok ☐ niet ok ☐
	☐	☐	☐
water- en slibbemonstering (bijlage 5.17.4, van titel II van het Vlaamse)	uitgevoerd	hoeveelheid water: cm	
		pH: (<6, inwendige inspectie vereist)	
		geleidbaarheid: ☐ µS/cm ☐ mS/cm (>300 mS/cm, inwendige inspectie vereist)	
	bezinsel/slib aanwezig: ☐ nee ☐ ja (ja, inwendige inspectie vereist)		
	☐ ok ☐ niet ok		
	☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:		

potentiaalmeting	☒ n.v.t. (bovengrondse opslagtank)			
	☐ uitgevoerd: mV (meest positieve waarde), ☐ ok ☐ niet ok			
	☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:			
lekdetectiesysteem (bijlage 5.17.3, van titel II van het Vlaamse)	permanent:	op basis van:	ok	controle werking
		☐ fluïdum	☐	niet ok ☐
		☐ onderdruk	☐	☐
		☐ overdruk	☐	☐
		☐ peilbuis + sensor/detector	☐	☐
☐ andere:	☐	☐		
☒ n.v.t.	akoestisch of visueel alarmsignaal		☐	☐
dichtheidsbeproeving	☐ uitgevoerd	☐ ultrasoon, boven het vloeistofniveau: dBµV	Bevestig in deze ruimte minstens de afdruk van de meting van het elektronisch meettoestel of voeg deze toe als bijlage bij het attest/certificaat. De meetwaarden moeten eveneens schriftelijk worden ingevuld.	
		☐ onder het vloeistofniveau: dBµV		
		☐ overdruk, drukverlies: mbar/h		
		☐ onderdruk, drukverlies: mbar/h		
		☐ andere methode:		
☐ opmerkingen:				
kathodische bescherming:	☐ aanwezig ☐ ok	☐ niet aanwezig ☐ niet ok	☒ n.v.t. opmerkingen:	
peilmeting	peilstok	aanwezig	niet aanwezig	controle werking
		☐	☐	ok ☐ niet ok ☐
		☒	☐	☒
		☐	☐	☐
		☐	☐	☐
		☐	☐	☐
controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)				
corrosiviteit van de bodem – bodemonderzoek: ☐ n.v.t. ☐ vorige onderzoek uitgevoerd op / / , rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee ☐ uitgevoerd op / / , rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee				
kathodische bescherming*: ☐ aanwezig, ☐ niet aanwezig controle: ☐ ok ☐ niet ok opmerkingen: ☐ n.v.t.				
onderzoek van de staat van de binnenwand: ☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd inwendige inspectie: ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte: mm opmerkingen:				
onderzoek van de staat van de buitenwand: ☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok				
opmerkingen:				
**De controle met betrekking tot corrosie en kathodische bescherming dient te gebeuren in samenwerking met een milieudeskundige erkend in de discipline bodemcorrosie.				
andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden				
VISUELE CONTROLE + WATER CONTROL E				
EINDBEOORDELING				
☒ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.			
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.		De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:	
☐ rood***	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of laten vullen.		TANK OK	
***Binnen de veertien dagen nadat een rode merkplaat of klever aangebracht werd maakt de gebruiker of op zijn verzoek de erkende technicus hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater.				
WAARSCHUWING				
Niet-ingedeelde inrichting: indien zich een verontreiniging voordoet of lekkage vastgesteld of vermoed wordt, dienen onverwijld alle maatregelen genomen om de schade en verstoring van het milieu te beperken. Indien verdere verontreiniging van bodem en grondwater niet onmiddellijk tegengehouden kan worden, wordt de opslaginstallatie buiten gebruik gesteld en wordt de houder geëligd. In dit laatste geval wordt de toezichthouder onmiddellijk verwittigd. Behalve in het geval van een ernstige verontreiniging en wanneer de voortschrijding ervan de saneringskosten sterk opdrijft, mag het buiten gebruik nemen van de installatie enkele dagen uitgesteld worden in de periode tussen 1 november en 31 maart om de exploitant en de gebruikers de mogelijkheid te geven om te voorzien in een alternatieve verwarmingsbron.				
Ingedeelde inrichting: indien worden vastgesteld treft de exploitant de nodige maatregelen om explosiegevaar te voorkomen en om verdere bodem- en grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te beperken. Vloeistoffen die aanleiding hebben gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de openbare riolering, in de oppervlaktewateren, in de grondwaters of op naburige eigendommen dienen onmiddellijk door de exploitant aangegeven te worden aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, aan de gouverneur van de provincie en aan de burgemeester.				
De eerstvolgende controle moet gebeuren vóór / / ☐ n.v.t.				
handtekening erkend technicus		handtekening klant		
Meer informatie over de regelgeving inzake stookolietanks vindt u op http://www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch/faq/stookolietanks/ .				