

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS

FIRMA

Naam: DE SPIEGELEER KURT
Straat en nummer: HELLESTRAAT 22
Postcode en gemeente: 3400 NINOVE
Tel.: 0437 10 9435
Fax:
E-mail:
BTW-nummer: BE 0803.910.191

KLANT

Naam: [REDACTED]
Straat en nummer: DEVOORDE LAAN 2
Postcode en gemeente: 9400 OKECEM
Tel.: Fax:
Adres opslaginstallatie indien verschillend van adres klant:

TYPE RESERVOIR <i>(kruis aan wat van toepassing is)</i>			
☒ Niet ingedeeld		Inhoud <u>3500</u> L	☐ Ingedeeld Inhoud L
		☐ Klasse 3 (17.3.6.1a)	☐ Klasse 3 (17.3.6.1b) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1
☒ Cilindrisch	☐ Parallelepipedisch	☐ Rond	☐ Ovaal
☐ Toegankelijk	☐ Inkuiping	☒ Niet toegankelijk	☐ groeve
☐ Staal	☐ Polyester	☐ Polyethyleen	☐ Andere:
			Datum van plaatsing: <u>1995</u>

VISUELE CONTROLE <i>(ruits aan wat van toepassing is)</i>				
	Aanwezig		Controle	
	Ja	Nee	OK	Niet OK
TOEZICHTSPUT	☒	☐		
Staat toezichtspuit			☒	☐
Dichtheid toezichtspuit			☒	☐
Vervuiling rond tank			☒	☐
Staat deksel			☒	☐
INKUIPING/	☐	☒		
Algemene staat			☒	☐
Waterdicht			☐	☐
Koolwaterstofdicht			☐	☐
LEIDINGEN				
Aansluitingen (ontluchting, vulling)			☒	☐
Staat leidingen (ontluchting, vulling)			☒	☐
Uitmonding leidingen			☐	☐
Staat aanvoerleiding			☒	☐
Staat terugvoerleiding	☒	☐	☒	☐
Stookoliefilter	☒	☐	☒	☐
RESERVOIR				
Algemene staat tank			☒	☐
VORIG CERTIFICAAT	☐	☒	☐	☐

[illegible]

TESTEN (kruis aan wat van toepassing is)		uit- gevoerd	niet uit- gevoerd	OK	Niet OK	
Water- en slibbemonstering		☒	☐	☒	☐	Hoeveelheid water: cm Zuurtegraad: pH Conductiviteit: mS
Dichtheidscontrole	Ultrasoon	☐	☐	☐	☐	Boven het vloeistofniveau: dB Onder het vloeistofniveau: dB
	Onderdruk	☐	☐	☐	☐	Drukverlies: mbar/h
	Overdruk	☒	☐	☒	☐	Drukverlies: mbar/h
	Andere	☐	☐	☐	☐	
Potentiaalmeting		☒	☐	☒	☐	 - 0,510 mV
Corrosiviteitsonderzoek bodem: zie rapport		Van toepassing ☐ Ja ☐ Neen				Rapporten in bijlage ☐ Ja ☐ Neen

Opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden

Terrainverleiding
overheersend maar
niet afgestoten

(Vervolg op deze ruimte de aftekeningen van het elektronische meetinstrument)

BESLUIT: *(kruis aan wat van toepassing is)*

☒ Groen	De tank mag in dienst blijven		
☐ Oranje	De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden		
☐ Rood	De tank mag niet meer gevuld worden	☐ De tank mag nog gebruikt worden	☐ De tank mag niet meer gebruikt worden

TECHNICUS

Voornaam en achternaam: KURT DE SPIEGELEER

Erkenningsnummer: SV0 3218

DATUM KEURING: 18 - 11 - 2024
DE VOLGENDE CONTROLE
MOET GEBEUREN VÓÓR 18 - 11 - 2029

voor kennisname,

(handtekening erkend technicus)

(handtekening klant)

