



vzw - AIB-VINCOTTE Belgium - asbl
Exploitatiezetel: Jan Olievierslaan 35 • 1800 Vilvoorde
Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel
Safety, quality and environmental services

Verslag nr.: 624.8.2.148



N 063020

Real code:

☐ Antwerpen-Limburg tel.: 03 221 86 11 ☐ Oost & West-Vlaanderen tel.: 09 244 77 11
☐ Brabant tel.: 02 674 57 11 ☐ Wallonië tel.: 061 432 611

PROCES-VERBAAL VAN GELUKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken:		Installatie:		Eigenaar of beheerder:	
Naam, voornaam: <u>D.E.L. T.E.C.</u>		Naam, voornaam:		Naam, voornaam:	
Adres:		Adres: <u>E. Vermeir, 1234567</u>		Adres:	
Identi. kaart nr.:		Post nr. & Stad: <u>9540 V. Aker</u>		Post nr. & Stad:	
BTW nr.: <u>BE 0558 914 189</u>		Tel.:		Tel.:	

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐					
☐ Art 270	☐ Ingebruikname	☐ Wijziging	☐ Uitbreiding	☒ Art 86	☐ Art 271 bis
☐ Art 271	☐ Mobiel	☐ Tijdelijk	☐	☐ Art 87	☐ Art 278
☐ Art 274	☐ Periodiek	☐ Controle	☐	☐ Art 88	☐ Art
☐ Art 276	☐ Verzwaring	☒ Art 276 bis	☐ Verkoop van een wooneenheid	☐ Art ...	☐ Art
			☒ Wooneenheid	☐ Huishoudelijke werkeenheid	
			☐ Gemeenschappelijke delen	☐ Werkeenheid	

Algemene gegevens elektrische installatie:	
Gegevens verdeler	EAN: <u>5210747</u> meterstand dag: <u>12.57a</u> nacht: <u>...</u> Bescherming aansluiting (A): ☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☐ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100 ☐
Gegevens installatie	Ontworpen voor U _n : ☒ 230 V ☐ 3x230 V ☐ 3N400 V ☐
Beschrijving installatie	Maximale nominale stroom (A): ☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☐ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100 ☐
	Voedingsleiding hoofdbord: <u>1</u> X <u>16</u> mm ² Type: <u>U.O.B.</u>
	Algemene differentieelstroomrichting: <u>60 A + 300 mA</u> Aantal borden: <u>1</u> Aantal eindstroombanen: <u>...</u>

Metingen - testen - controles - verzegeling:					
☒ Rechtsdraaiende aanreiking	☒ Onrechtsdraaiende aanreiking	☒ Montage	☐ Toestellen	☒ Materieel	☐ I> doorsnede
☒ Aardingsweerstand: <u>0.3.4.0</u>	☒ Algemeen isolatieniveau: <u>1.1.1.1</u> MΩ	☒ Controle foutlijn	☒ Aardingscontinuïteit	☐ Test diff.	☐
Differentieelstroomrichting: ☐ was verzegeld ☒ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden					

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)	
Inbreuken Nieuwe installatie	☐ Nihil
Inbreuken Bestaande installatie	☒ Nihil
Opmerkingen	☐ Nihil

Result(en):	
☐ De nieuwe installatie	voldoet voldoeft niet aan het AREI
☒ De bestaande installatie	voldoet voldoeft niet aan het AREI

Agent bezoeker:	
Naam: <u>Lucretia Ferra</u>	Agent nr.: <u>1917</u> Datum: <u>23.10.2015</u>
Bijlage(n): <u>De Situatieschema(s): 1.3</u>	<u>Eendraadsschema(s): 2.9</u>
De proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient te worden meegevoerd naar de Federale overheidsdienst economie of de Federale overheidsdienst elektriciteit waar de controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.	
☐ Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de delen van de installatie die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek, in geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.	
☐ Wij raden u aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. Indien ze in dienst blijft, geen gevaar voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtrekking niet verdwijnen zal moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog leezicht.	