

RAPPORT VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20220421019010 Datum onderzoek: 21/04/2022 Agent: Jurgen Dierick volgens procedure TP01b

ALGEMENE GEGEVENS

Uw referentie:


Plaats van onderzoek: Riemewegel 13, 9940 Evergem (België)
 Eig./Uitb./Beh.: Van De Kerckhove Davy - Riemewegel 13A, 9940 Evergem (België)
 Uitvoerder: Dirk Stock - Prinsengooddreef 21, 9910 Knesselare (België)
 Bedrijf: JDS Elektro Ond nr : BE0677692478
 Type lokalen: Wooneenheid
 Doel onderzoek: 6.4 - Gelijkvormigheid/indienststelling voor ingebruikname volgens AREI Boek 1 - KB 08/09/2019
 Installatie van: ☐ voor 1981 ☐ 1981-2020 ☒ na 1-6-2020 Herkeuring op : 21/04/2047

GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

EAN:
 DNB: Imewo
 Nominale spanning: 230V mono
 Hoofdbeveiliging: tem 63A
 Voedingsleiding: 2 x 16 mm² VOB
 Elektrode type: Aardingslus
 Aantal borden: 1
 Aantal stroombanen: 17
 Waarde diff. inr: 300mA 63A

METINGEN EN BEPROEVINGEN

Continuïteitsmeting: OK
 Diff. testknop: NVT
 Diff. foutlus: NVT
 Bescherming RA/OA: OK
 staat vast elektrisch materieel: OK
 R isolatie: 39.3 MOhm
 R aarde: 5.38 Ohm
 Schema's: In bijlage



TOELICHTING

De elektrische installatie is geschikt voor een aansluiting van 230V mono tot en met 63A.

INBREUKEN (I) / AFWIJKING (A) / OPMERKINGEN (O) / VASTSTELLING (V)

Groep	I/A/O/V	Omschrijving	Arei nr
1 Badkamer	O	De badkamerinrichting nog niet geplaatst. Bij plaatsing de beschermingsvolumes en IP waarden van materiaal in acht te nemen.	Opmerking
2 Toestellen	O	Verlichtings- en/of keukentoestellen nog niet geplaatst.	Opmerking
3 Inbreuken	V	Geen inbreuken vastgesteld.	Vaststelling

BESLUIT

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI – Boek 1 – KB 08/09/2019. De ADS werd verzegeld door de agent-bezoeker en het ééndraadsschema en situatieplan zijn voor gezien getekend door de agent-bezoeker. De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk op 21/04/2047 of voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of uitbreiding.

RAADGEVINGEN

Het verslag van de controle moet worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie. Elke wijziging aan de elektrische installatie moet in het dossier vermeld worden. Bij elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, is men verplicht de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten.



Erkend controle organisme door FOD Economie
KEURteam vzw TEL: 050 68 55 55
Meulestraat 31 info@keurteam.be
8730 Beernem www.keurteam.be
Ondnr BE 0831.542.002 RPR Gent afdeling Brugge



526-INSP

RAPPORT VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20220421019010 Datum onderzoek: 21/04/2022 Agent: Jurgen Dierick volgens procedure TP01b

CLAUSULE

Dit onderzoek beperkt zich tot de vaste elektrische installatie die zichtbaar en zonder extra middelen bereikbaar zijn. Schakelaars, contactdozen, kabelgoten en apparaten zijn niet opengemaakt. Toestellen en apparaten maken geen deel uit van dit onderzoek.

Vrijgave in naam van de directeur van het erkend organisme.

Inspecteur: **Jurgen Dierick**

Datum vrijgave: 21/04/2022

RAPPORT VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20220421019010 Datum onderzoek: 21/04/2022 Agent: Jurgen Dierick volgens procedure TP01b

