# CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

**Firma**

naam: De Pauw
straat en nummer: Geraardsbergesteenweg 402
postnummer en gemeente: 9404 Aspelare
tel: 054 50 28 62 gsm: 0475 36 06 54
e-mail: de.pauw.etienne@skynet.be
ondernemingsnummer: 0712.281.094

volgnummer attest:

**Technicus**

naam: Etienne De Pauw

erkenningsnr. SV 027 26
datum controle: 13/11/27
arbeidsduur:

**Klant**

☑ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus ☐ particulier ☐ onderneming

naam: De Dobbelaere
straat en nummer: Ruiterhoek 17
postnummer en gemeente: 9600 Ronse
tel: gsm:
e-mail:

**adres opslagtank indien verschillend van klant**

☐ N.v.t.

naam contactpersoon:
straat en nummer:
postnummer en gemeente:
tel: gsm:
e-mail:

## KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK

**Particulier**

☑ niet-ingedeeld, inhoud: 3000
☐ ingedeeld, inhoud: L
☐ klasse 3 (zie achterkant *1)
☐ klasse 2
☐ klasse 1

**onderneming:**

☐ ingedeeld, inhoud: L
☐ klasse 3 (zie achterkant *1)
☐ klasse 2
☐ klasse 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☑ ondergronds<br>☐ bovengronds | ☐ groeve<br>☑ niet toegankelijk<br>☐ toegankelijk<br>☐ inkuiping<br>☐ andere: | ☑ cilindrisch<br>☑ rond<br>☐ parallellepipedum<br>☐ ovaal<br>☐ andere: | ☑ staal (enkelwandig)<br>☐ staal (dubbelwandig)<br>☐ roestvast staal<br>☐ gewapend thermohardende kunststoffen<br>☐ andere kunststoffen<br>☐ prefabconstructie |

datum van plaatsing: 93
tanknummer:

Gestockeerde product: ☐ gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere:

## KENPLAAT* VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)

☐ aanwezig ☑ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van

merk: fabricagenummer:
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle: ☐ nr. prototypekeuring: ☐ n.v.t.
norm:
☑ inhoud: 3900 ☐ diameter: en lengte:

*Dit is niet de merkplaat of klever die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.17.2, van titel II van het Vlarem).

## CONTROLE OPSLAGTANK

vorig certificaat/attest ☐ aanwezig, datum: ☐ niet aanwezig

### visuele controle

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| toezichtsput/mangat<br>☐ aanwezig<br>☐ niet aanwezig | staat toezichtsput | ☑ ok | ☐ niet ok | leidingen en toebehoren<br>aansluitingen (ontluchting, vulling) | ☑ ok | ☐ niet ok |
| | dichtheid toezichtsput | ☑ ok | ☐ niet ok | | | |
| | staat deksel | ☑ ok | ☐ niet ok | staat leidingen (ontluchting, vulling) | ☑ ok | ☐ niet ok |
| inkuiping<br>☐ aanwezig<br>☑ niet aanwezig<br>☐ n.v.t. | verontreiniging | ☐ ja | ☐ nee | uitmonding leidingen | ☑ ok | ☐ niet ok |
| | waterdicht | ☐ ok | ☐ niet ok | staat aanvoer- en terugvoerleiding ☐ aanwezig ☑ niet aanwezig | ☑ ok | ☐ niet ok |
| | koolwaterstofdicht | ☐ ok | ☐ niet ok | stookoliefilter ☑ aanwezig ☐ niet aanwezig | ☑ ok | ☐ niet ok |
| | algemene staat | ☐ ok | ☐ niet ok | andere toebehoren: | | |
| opslagtank | staat wanden (schildering, isolatie,...) | ☑ ok | ☐ niet ok | opmerkingen: | | |
| | algemene staat tank | ☑ ok | ☐ niet ok | | | |
| | zichtbare verontreiniging rond tank | ☐ ja | ☑ nee | | | |
| | organoleptische verontreiniging | ☐ ja | ☑ nee | | | |

fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering ☐ ok ☐ niet ok opmerkingen:

groeve / prefabconstructie / andere ☐ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok opmerkingen:

### beproeving deel I

| waarschuwings- of overvulbeveiligings-systeem *(bijlage 5.17.7, van titel II van het Vlarem)* | | aanwezig | niet aanwezig | controle werking ok | controle werking niet ok |
|---|---|---|---|---|---|
| | fluit | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ |
| | elektrische sonde | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | andere: | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

water- en slibbemonstering *(bijlage 5.17.4, van titel II van het Vlarem)*

☑ uitgevoerd
hoeveelheid water: cm
pH: (<6, inwendige inspectie vereist)
geleidbaarheid: mS/cm (>300 mS/cm, inwendige inspectie vereist)
bezinksel/slib aanwezig: ☐ nee ☐ ja (ja, inwendige inspectie vereist)
☐ ok ☐ niet ok
☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| potentiaalmeting | ☐ n.v.t. (bovengrondse opslagtank)<br>☑ uitgevoerd: -500 mV (meest positieve waarde), ☐ ok ☐ niet ok<br>☐ niet uitgevoerd, opmerkingen: | | | | |
| lekdetectiesysteem<br>*(bijlage 5.17.3, van titel II van het Vlarem)*<br>☐ aanwezig<br>☑ niet aanwezig<br>☐ n.v.t. | permanent:<br>☑ ok<br>☐ niet ok | op basis van: | | ok | controle werking niet ok |
| | | ☐ fluïdum | | ☐ | ☐ |
| | | ☐ onderdruk | | ☐ | ☐ |
| | | ☐ overdruk | | ☐ | ☐ |
| | | ☐ peilbuis + sensor/detector | | ☐ | ☐ |
| | | ☐ andere: | | ☐ | ☐ |
| | akoestisch of visueel alarmsignaal | | | ☐ | ☐ |
| dichtheidsbeproeving | ☐ n.v.t.<br>☑ uitgevoerd | ☑ ultrasoon,<br>boven het vloeistofniveau: 64 dBµV<br>onder het vloeistofniveau 64 dBµV<br>☐ overdruk, drukverlies: _____ mbar/h<br>☐ onderdruk, drukverlies: _____ mbar/h<br>☐ andere methode: | | *Bevestig in deze ruimte minstens de afdruk van de meting van het elektronisch meettoestel of voeg deze toe als bijlage bij het attest/certificaat*<br>*De meetwaarden moeten eveneens schriftelijk worden ingevuld.* | |
| | ☐ opmerkingen: | | | | |

kathodische bescherming: ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☐ n.v.t.
☐ ok ☐ niet ok
opmerkingen:

| | | aanwezig | niet aanwezig | ok | controle werking niet ok |
|---|---|---|---|---|---|
| ilmeting | peilstok | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | mechanisch | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | pneumatisch | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ |
| | hydrostatisch | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | ultrasoon | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | andere: | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

## CONTROLE EN BEPROEVING DEEL II (ingedeelde inrichting)

corrosiviteit van de bodem - bodemonderzoek:
☐ n.v.t.
☐ vorige onderzoek uitgevoerd op ...../...../....., rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee
☐ uitgevoerd op ...../...../....., rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee

kathodische bescherming **: ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig
controle: ☐ ok ☐ niet ok
opmerkingen: _____ ☐ n.v.t.

onderzoek van de staat van de binnenwand:
☐ n.v.t.
☐ uitgevoerd
inwendige inspectie: ☐ ok ☐ niet ok
niet-destructief onderzoek wanddikte: _____ mm
opmerkingen:

onderzoek van de staat van de buitenwand:
☐ n.v.t.
☐ uitgevoerd ☐ ok ☐ niet ok
opmerkingen:

** *De controle met betrekking tot corrosie en kathodische bescherming dient te gebeuren in samenwerking met een milieudeskundige erkend in de discipline bodemcorrosie.*

**andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden**

## EINDBEOORDELING

| | | |
|---|---|---|
| ☑ groen | De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden. | |
| ☐ oranje | De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden. | De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen: |
| ☐ rood*** | De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of laten vullen. | |

****Binnen de veertien dagen nadat een rode merkplaat of klever aangebracht werd maakt de gebruiker of op zijn verzoek de erkende technicus hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse milieumaatschappij bevoegd voor grondwater*

***WAARSCHUWING***
*Niet-ingedeelde inrichting: indien zich een verontreiniging voordoet of lekkage vastgesteld of vermoed wordt, dienen onverwijld alle maatregelen genomen om de schade en verstoring van het milieu te beperken. Indien verdere verontreiniging van bodem en grondwater niet onmiddellijk tegengehouden kan worden, wordt de opslaginstallatie buiten gebruik gesteld en wordt de houder geledigd.*
*In dit laatste geval wordt de toezichthouder onmiddellijk verwittigd. Behalve in het geval van een ernstige verontreiniging en wanneer de voorschrijding ervan de saneringskosten sterk opdrijft, mag het buiten gebruik nemen van de installatie enkele dagen uitgesteld worden in de periode tussen 1 november en 31 maart om de exploitant en de gebruikers de mogelijkheid te geven om te voorzien in een alternatieve verwarmingsbron.*
*Ingedeelde inrichting: indien lekken worden vastgesteld treft de exploitant de nodige maatregelen om explosiegevaar te voorkomen en om verdere bodem- en grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te beperken. Vloeistoflekken die aanleiding hebben gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de openbare riolering, in de oppervlaktewateren, in de grondwaters of op naburige eigendommen dienen onmiddellijk door de exploitant aangegeven te worden aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, aan de goeverneur van de provincie en aan de burgemeester.*

De eerstvolgende controle moet gebeuren voor ...../...../..... ☐ n.v.t.

Handtekening erkend technicus

voor kennisname
Handtekening klant

Meer informatie over de regelgeving inzake stookolietanks vind u op http://www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch/faq/stookolietanks/.