Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr. :
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: 0476 76 87 79
e-mail: greetdevooght@telenet.be

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 6034485
Voorl. verslagnr.:
Datum: 04/05/2023

INSP-205

OCB vzw
Member of OCB Group

**Klant / Opdrachtgever:**

GREET DEVOOGHT
KNIPPERHOEK 48
9450 DENDERHOUTEM

**Afdeling: ELE**

## VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS
## (Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie

(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

### IDENTIFICATIE

**Erkend organisme:** OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-bezoeker:** 326 TIELEMANS RONNY

**Eigenaar/beheerder/uitbater:** **Naam:** idem adres installatie **Adres:** idem adres installatie

**Installateur/verantw. werk:** **Naam:** Onbekend **Adres:** Onbekend **B.T.W.:**

**Adres installatie:** GREET DEVOOGHT KNIPPERHOEK 41 DENDERHOUTEM 9450 **Private HS-cabine:** NEE

**Type installatie:** wooneenheid **Toestel/Install. ID:**

**EAN nr.:** 541448820063887936 **Netbeheerder:** Fluvius **Teller nr.:** 1SAG310059 3708 **Nachtteller nr. :**

### CONTROLE

**Basis:** KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
**Type:** controlebezoek (hfst. 6.5)
-

**Afwijking deel 8 Boek 1 *:** niet toegepast **Installatiedatum:** voor 01/10/81 + voor 01/06/2020

(*) Bij controle hfst.6.4, referentie van document “aanvang installatie vóór 01/06/2020”: nvt
**Datum:** 04/05/2023

**Inhoud:** Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

### INSTALLATIE

**Spanning:** aanwezig **Aansluiting:** ondergronds **Wachtbuis:** - **Isolatieplaat:** -

**Nom. spanning:** 3N400V **Max. beveiliging:** 40A **Hoofdbeveiliging:** aut. 4p 25A **Alg. scheidingsschak.:** aut.maatschappij

**Meter-bordverbinding:** **kabeltype:** VFVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 10 **mm²**

**Voedingsbekabeling:** **kabeltype:** EVAVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 10 **mm²**

**Aardverbinding:** **aard:** individueel **bereikbaarheid:** in orde

**Aardelektrode:** **type:** pen **sectie:** 6 **mm²**

**Diff. schakelaar:** **algemene:** 4p 40A/300mA **bijkomende:** -

**Eéndraadschema en situatieplan:** ■ zie bijlage ☐ **referentie:**

**Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan:** in orde **Staat vast of - opgesteld materieel:** in orde

**Aanwezige bijzondere installaties:** ☐ **PV** ☐ **zwembad** ☐ **sauna** ☐ **voeding elektrisch voertuig** ☐ -

**Nog niet geplaatst:** ☐ **keuken** ☐ **badkamer** ☐ **C.V.** ☐ **verlichting** ☐ -
☐ **gasmeter** ☐ **watermeter** ☐ **hoofd -** ☐ **bijkomende - equipotentiaal verbinding**

**Aantal borden:** 1 **Aantal eindstroombanen, incl reserve:** 12

---

---

### RESULTATEN

**Algemene isolatieweerstand:** >20,00 **MOhm** **Spreidingsweerstand:** 14,5 **Ohm**

**Testknop diff.schak.:** in orde **Controle foutlus:** in orde **Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding:** in orde

**Bescherming tegen elektrische schokken:** **rechtstreekse aanraking:** in orde **onrechtstreekse aanraking:** in orde

**Bescherming tegen overstroom:** in orde **Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I:** in orde



controle organisme
vereniging zonder winstoogmerk
gewestelijke zetel: in elke provincie

maatschappelijke zetel:
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich

T : 03 / 451 37 00
F : 03 / 451 37 10

www.ocb.be
info@ocb.be

BTW BE 0404.312.034
Bank KBC BE97 4053 0205 0149

**VASTSTELLINGEN** - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

| | |
|---|---|
| N | geen |
| I | 1. (STD I2.5) Continuïteit van PE geleiders is niet in orde, zie o.a. stopcontact einde gang verdiep, aan ingang badkamer<br>(KB 08/09/2019 – boek 1 – art. 5.4.3.1)<br>2. (STD I4.6) Het bord is niet voorzien van een deur<br>(KB 08/09/2019 – boek 1 – art. 5.3.5.1a)<br>3. (STD I5.25) Beschermingsgraad na wegnemen omhulsels moet min. IPxx-B (12mm) zijn, of voorwaarden niet voldaan.<br>(KB 08/09/2019 – boek 1 – art. 4.2.2.3.d), verdeelrails en/of aansluitklemmen van beveiligingstoestellen mogen niet genaakbaar zijn.<br>4. Verbindingsdozen dienen te zijn afgesloten, zie garage<br>5. Droogkast en wasmachine dienen op een afzonderlijke kring te zijn aangesloten<br>6. Verlichtingsarmatuur in badkamer is niet van het type IPx4<br>7. Bijkomende differentieel van 30mA is te voorzien voor vochtige ruimten en toestellen zoals wasmachine, … |

**BESLUIT**

De elektrische installatie **voldoet niet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.
Geen enkele elektrische installatie of deel ervan waarvoor inbreuken worden vastgesteld, mag in gebruik worden genomen.
Er moet een nieuwe gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname worden uitgevoerd, zodra de elektrische installatie in orde werd gebracht.

Voor de Technisch Directeur,



Ir. G. Croes

**RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN**

Lees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf