
Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid



Ommegangstraat 66 bus 0101, 9800 Deinze

appartement

identificatiecode: 44011-G-2016_89/EP16190/A001/D01/SD019

Energielabel



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: **13-07-2023**

Handtekening:

Katrien Cleemput (Signature)
Digitaal ondertekend door Katrien Cleemput (Signature)
Datum: 2023.07.14 08:58:29 +02'00'

KATRIEN CLEEMPUT

Adviesbureau Cleemput K
EP16190

Dit certificaat is geldig tot en met **15 december 2031.**

Energieprestatie- en binnenklimaateisen bij aanvraag vergunning

E-peil

✓ Het E-peil voldoet.



Andere eisen

✓ Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:
- ✓ Vloeren
- ✓ Muren
- ✓ Vensters
- ✓ Dak
- ✓ Andere constructiedelen

✓ Het K-peil (K29) van het volume, waarvan de wooneenheid deel uitmaakt, voldoet .

✓ Het risico op oververhitting is beperkt .

✓ Er is voldaan aan de ventilatievereisten.

✓ De netto-energiebehoefte van de verwarming voldoet .

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	04/04/2016
Datum einde van de werken	19/04/2023
Datum ingebruikname	19/04/2023
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	5.426
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m² jaar))	60
Beschermd volume (m³)	371
Verliesoppervlakte (m²)	59
Bruto vloeroppervlakte (m²)	122
Infiltratiedebiet (m³/(h m²))	5,10
Gemiddelde U-waarde (W/(m²K))	0,66
CO2-emissie (kg/jaar)	1.146
Gebouw-id / gebouweenheid-id	20638453 / 30520177

Meer informatie?
- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energieneutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:
KATRIEN CLEEMPUT
Adviesbureau Cleemput K
9290 Berlare
EP16190 | 0568552434

Premies
Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.