

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)



firma		volgnummer attest: 0310K-0514091	
naam: All-in TankService n.v./s.a.		technicus	
straat en nummer: Sluis 2 bus 4		voornaam en naam: Joachim Vankeersbilck	
postcode en gemeente: 9810 Eke		erkenningsnr.: SV05406	
tel.: 0800 11 206	gsm:	datum controle: 02/01/2023	
web: www.allintankservice.be			
email: info@allintankservice.be			
ondernemingsnummer: BTW/TVA BE 0881.597.861			

klant		☒ particulier		adres opslagtank indien verschillend van klant	
☐ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus		☐ onderneming			
naam: Mevr. Wauters Jacqueline		naam contactpersoon: Mevr. Wauters Jacqueline			
straat en nummer: Daalbeekstraat 20		straat en nummer: Daalbeekstraat 20			
postcode en gemeente: 1760 Onze		postcode en gemeente: 1760 Onze			
tel.: +32 (0)54/330250	gsm: +32 (0)498/699996	tel.: +32 (0)54/330250	gsm: +32 (0)498/699996		
email:		email:			

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK					
particulier			onderneming		
☒ niet-ingedeeld			☐ ingedeeld		
☐ ingedeeld			☐ ingedeeld		
inhoud (l): 3000			inhoud (l):		
☐ klasse 3 (vanaf 5000kg)			☐ klasse 3 (vanaf 100kg)		
☐ klasse 2			☐ klasse 2		
☒ klasse 1			☐ klasse 1		
☒ ondergronds			☒ cilindrisch		
☐ bovengronds			☐ rond		
☐ groeve			☐ parallellepipedum		
☒ niet toegankelijk			☐ ovaal		
☐ toegankelijk			☐ andere		
☐ inkuiping			☒ staal (enkelwandig)		
☐ andere			☐ staal (dubbelwandig)		
			☐ roestvast staal		
			☐ gewapend thermohardende kunststoffen		
			☐ andere kunststoffen		
			☐ prefabconstructie		
datum van plaatsing: 30/12/1994			tanknummer:		
perceelnummer van het perceel waar de opslagtank is gelegen:					
gestockeerd product:			☒ gasolieverwarming type A		
			☐ gasolieverwarming type B		
☐ lampolie type C			☐ diesel		
			☐ andere:		

KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)	
☐ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van	
merk	fabricagenummer:
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:	☐ n.v.t. ☒ nr. prototypekeuring:
norm:	
inhoud (l):	diameter (m): en lengte (m):
CONTROLE OPSLAGTANK	
vorig certificaat / attest ☐ aanwezig, datum: ☒ niet aanwezig	

visuele controle							
toezichtspuit/mangat	staat toezichtspuit	☒ ok	☐ niet ok	leidingen en toebehoren			
	dichtheid toezichtspuit	☒ ok	☐ niet ok	aansluitingen (ontluchting, vulling)		☒ ok	☐ niet ok
	staat deksel	☒ ok	☐ niet ok	staat leidingen (ontluchting, vulling)		☒ ok	☐ niet ok
inkuiping	verontreiniging	☐ ok	☐ niet ok	uitmonding leidingen		☒ ok	☐ niet ok
	waterdicht	☐ ok	☐ niet ok	staat aanvoer- en	☒ aanwezig	☒ ok	☐ niet ok
				terugvoerleiding	☐ niet aanwezig		
	koolwaterstofdicht	☐ ok	☐ niet ok	stookoliefilter	☒ aanwezig	☒ ok	☐ niet ok
					☐ niet aanwezig		
opslagtank	algemene staat	☐ ok	☐ niet ok	andere toebehoren:			
	staat wanden (schildering, isolatie,...)	☒ ok	☐ niet ok				
	algemene staat tank	☒ ok	☐ niet ok				
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja	☒ nee				
	organoleptische verontreiniging	☐ ja	☒ nee				
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering			☒ ok	☐ niet ok	opmerkingen:		
groeve / prefabconstr. / andere			☒ n.v.t.	☐ ok	☐ niet ok	opmerkingen:	

beproeving deel 1						
waarschuwings- of overvulbeveiligings systeem	fluit	☒ ja ☐ nee		☒ ok ☐ niet ok		
	elektrische sonde	☐ ja ☒ nee		☐ ok ☐ niet ok		
	andere:	☐ ja ☒ nee		☐ ok ☐ niet ok		
water- en slibbemonstering	☒ uitgevoerd hoeveelheid water (cm): 1 pH: 0 geleidbaarheid (mS/cm): 0 bezinsel/slib aanwezig: ☐ ja ☒ nee ☒ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:					
potentiaalmeting	☒ n.v.t. (bovengrondse opslagtank) ☐ uitgevoerd: (meest positieve waarde)(mV): , ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:					
lekdetectiesysteem ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t.	permanent ☐ ok ☐ niet ok	op basis van:		controle werking		
		☐ fluïdum		☐ ok	☐ niet ok	
		☐ onderdruk		☐ ok	☐ niet ok	
		☐ overdruk		☐ ok	☐ niet ok	
		☐ peilbuis + sensor/detector		☐ ok	☐ niet ok	
	☐ andere:		☐ ok	☐ niet ok		
akoestisch of visueel alarmsignaal		☐ ok ☐ niet ok				
dichtheidsbeproeving	☐ n.v.t. ☒ uitgevoerd ☒ ultrasoon, boven het vloeistofniveau (dBµV): -47 onder het vloeistofniveau (dBµV): -21 ☐ overdruk, drukverlies (mbar/h): ☐ onderdruk, drukverlies (mbar/h): ☐ andere: opmerkingen:					
	kathodische bescherming:	☐ aanwezig: ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t. opmerkingen:				
	peilmeting			aanwezig		controle werking
peilstok		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok	
mechanisch		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok	
pneumatisch		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok	
hydrostatisch		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok	
ultrasoon		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok	
andere:	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok		
Meting uitgevoerd met behulp van: Merk: TODA Type: Todald Serienummer: 21069 Calibratiedatum: 14/04/2022 Gas sensor Gaz: N° Serie nummer: 190270 Date Calibration/ie datum: 14/04/2022 0:00:00 Liquid sensor Liquide: N° Serie nummer: 190271 Date Calibration/ie datum: 14/04/2022 0:00:00						

controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)	
corrosiviteit van de bodem - bodemonderzoek	☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd op
onderzoek van de staat van de binnenwand ☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd	inwendige inspectie ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte (mm): opmerkingen:
onderzoek van de staat van de buitenwand	☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok

andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden

EINDBEOORDELING	
☒ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.
☐ rood	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of te laten vullen. ☐ De opslagtank mag nog gebruikt worden. ☐ De opslagtank mag niet meer gebruikt worden.
De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:	

De eerstevolgende controle moet gebeuren vóór 02/01/2028	
 handtekening erkend technicus naam: Joachim Vankeersbilck	voor kennisname van momentopname  handtekening klant naam: Mevr. Wauters Jacqueline hoedanigheid: Klant