

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING**UITVOERDER****VASTGOEDEXPERTS****Langvoort 17****2430 Laakdal****+32 14 89 34 76****info@vastgoedexperts.com****BTW BE0667.567.856****KLANT****Naam: BV TOPO-IMMO****Adres: stationstraat 120, 1770 - Liedekerke (BE)****Tel: (+32)053594939****BTW BE: BE0507886852****UITVOERINGSADRES**Uitvoeringsadres: **Olmenlaan 6, 1750 - Lennik (BE)****RESERVOIR**Ingedeeld: **Niet ingedeeld** | Wand: **Enkel** | Plaats: **Bovengronds** | Vorm: **Vierkant** |
Materiaal: **Staal** Inhoud: **<5000L L** | Jaar plaatsing: **<1995****VISUELE CONTROLE: RESERVOIR**Algemene staat tank: **OK** |**VISUELE CONTROLE: AANSLUITINGEN & LEIDINGEN**Vulbuis: **OK** | Ontluchting: **OK**
Aanvoerleiding: **NOK** | Terugvoerleiding: **NIET AANWEZIG** | Filter: **NOK****TESTEN****NIET VAN TOEPASSING****TOEBEHOREN**Overvulbeveiliging: **Fluit** | Overvulbeveiliging controle: **OK**
Peilmeting: **Mechanisch** | Lekdetectie: **Niet aanwezig****OPMERKINGEN**


- tank in onbruik huis op gas
- geen brander aanwezig

BESLUIT**De tank mag niet meer gevuld worden.**

INFORMATIE OVER DE KEURING

Datum keuring: **11/09/2025** | Keurder: **Dieter Geerts** | Erkenningsnummer: **ERK/TS/107621**

HANDTEKENING KEURDER



HANDTEKENING EIGENAAR

Geen handtekening klant

TOEGEVOEGDE FOTO'S

