



N° 294-I

**ELECTRO-TEST**V.Z.W.  
ASBL

Steenwagenstraat 48 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :  
Gestionnaire de réseau de distribution :

Interreg.com

Nr teller : 3883/40  
N° comp :

## Verslag van onderzoek

## Rapport de contrôle

N° : 18/ecto/

|                      |      |                                  |                       |                       |                       |                       |                                  |                       |                       |                                  |                           |
|----------------------|------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Aard onderzoek :     | AREI | 86                               | 87                    | 88                    | 95                    | 97                    | 270                              | 271                   | 276                   | TT TN JT                         | Voorschr. netbeheerder    |
| Nature du contrôle : | RGIE | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | Prescription du           |
|                      |      |                                  |                       |                       |                       |                       |                                  |                       |                       |                                  | gest. de réseau de distr. |

|                             |                       |                                           |                       |                                         |                                  |                              |                       |                                   |                       |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Tijdelijk :<br>Temporaire : | <input type="radio"/> | Kermisinstallatie :<br>Install. Foraine : | <input type="radio"/> | Indienststelling :<br>Mise en service : | <input checked="" type="radio"/> | Uitbreiding :<br>Extension : | <input type="radio"/> | Vernieuwing :<br>Renouvellement : | <input type="radio"/> |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|

Plaats van het onderzoek : Melkbus 7 9deh Appelare  
Lieu du contrôle :Eigenaar : [redacted] Adres : [redacted]  
Propriétaire : [redacted] Adresse : [redacted]

Installateur : DR J.P. BTW / TVA : 44.157.021

Datum van het onderzoek : 25/01/07 Ik. / C.I. : [redacted]

Date du contrôle : 25/01/07 Inspecteur : [redacted]

Onderzoek / Contrôle : ☒ Woning / maison ☐ Appart. ☐

|                            |                                                                 |                                                |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Spanning : 2230<br>Tension | Meter / bord verbinding : 4VB 4x1<br>Liaison compteur-tableau : | Max. beveiliging : SIM 40A<br>Prot. maximale : |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

|                                                     |                                      |                                                  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Aardelectrode : 2x8<br>Electrode de terre : 2x8 Ohm | Isolatie : >1000 Mohm<br>Isolement : | Aantal verdeelborden : 1<br>Nombre de tableaux : |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|

| Differentieelschakelaars<br>Interrupteurs différentiels |           | Beschermde kringen - Circuits protégés : 18 | AREI / RGIE                      |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| In (A)                                                  | Δ In (mA) |                                             | 270                              | 276                   |
| 40                                                      | 30        | Algemeen kring 1 → 18                       | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 40                                                      | 30        | Kring 12 → 18                               | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|                                                         |           |                                             | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> |
|                                                         |           |                                             | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> |
|                                                         |           |                                             | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> |
|                                                         |           |                                             | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> |
|                                                         |           |                                             | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> |
|                                                         |           |                                             | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> |
|                                                         |           |                                             | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> |
|                                                         |           |                                             | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> |

Opmerkingen / Remarques : (zie keerzijde / voir verso)

Geen

VISUM :

Datum/date :

## Besluit / Conclusion

De installatie is ~~niet~~ conform met het AREI en mag ~~niet~~ tijdelijk in dienst gesteld worden ~~in dienst blijven~~.  
L'installation est ~~n'est pas~~ conforme au RGIE et peut ~~ne peut pas~~ temporairement être mise en service ~~rester en service~~.  
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.  
Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend.  
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.  
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Het controlebezoek voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 25/01/2007  
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

voor de technisch directeur, pour directeur technique,  
de inspecteur: l'inspecteur:

[Signature]

NOTE AUX ENTREPRISES : Conformément à l'art. 14 du Code de la Prévention et la Protection au Travail.  
NOTE AUX LOCALITAIRES ET PROPRIETAIRES : Conformément au RGIE vous êtes tenu : 1) de conserver ce procès-verbal dans le dossier de l'installation électrique ; 2) de noter dans le dossier toute modification apportée à l'installation électrique ; 3) de porter à la connaissance du Ministère des Affaires Economiques, direction "énergie électrique" tout accident survenu aux personnes, à imputer directement ou indirectement à la présence d'électricité.

RAPPELSS1.02

NOTA ONDERNEMINGEN : Krachtens art. 14 van het hoofdstuk II van Titel II van de Codex moet dit document ter kennis worden gebracht van het Comité voor Preventie en Bescherming van het Werk.  
NOTA HOUDELDERS, EIGENAARS : Krachtens het AREI bent u verplicht : 1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v/d elektrische installatie ; 2) elke wijziging aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier ;  
3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken, directe elektr. energie in te lichten over elk ongeval aan personen of goederen en rechtstreeks of onrechtstreeks te willen aan de aanwezigheid van elektriciteit.

TEL. : (02) 751.98.39  
FAX : (02) 751.52.09  
info@electro-test.be

Dexia 068-2117692-15  
www.electro-test.be

HBC : 734-1126000-33  
IBAN : BE 79 7341 1260 0033  
BIC : KREDBEBB

BE 0434.433.603  
APA Brussel